

TSEK**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ****KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ****TURKISH STANDARDS INSTITUTION****CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA**

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **TSEK**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000589-TSEK-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.06.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.11.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KES KLİMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SARAY MAH. SARAYKENT SANAYİ BÖLGESİ 32.CADDE NO:69 KAHRAMANKAZAN ANKARA
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KES KLİMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SARAY MAH. SARAYKENT SANAYİ BÖLGESİ 32.CADDE NO:69 KAHRAMANKAZAN ANKARA
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	KES HAVA KONTROL SİSTEMLERİ + ŞEKİL
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ RELATED TURKISH STANDARD	TSE K 541 / Binalarda havalandırma - Hava damperleri / 23.05.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Hava Damperi Dikdörtgen
Damper sızıntı sınıf 1
Muhafaza sızıntı sınıfı A

Hava Damperi Yuvarlak
Damper sızıntı sınıf 1
Muhafaza sızıntı sınıfı C



05./11/2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17 * Web: * e-mail:

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=we5esfdm> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1